

2. Byggnation:**2.1. Anläggningen får inte placeras närmare tomtgräns än fem meter**

Anläggningen får inte placeras närmare tomtgräns än fem meter utan skriftligt medgivande från ägarna till den angränsande fastigheten.

2.2. Dagvatten eller dräneringsvatten får inte ledas till anläggningen.**2.3. Möjlighet till provtagning ska finnas**

Anläggningen måste byggas så att provtagning från fritt fallande inkommande samt renat vatten kan göras.

2.4. Utloppet ska klara drift året runt

Avloppsanläggningens utlopp ska vara frostsäkrat och ha tillräcklig flödeskapacitet året runt.

3. Skötsel och service:**3.1. Fabrikantens och Naturvårdsverkets instruktioner ska följas**

Fabrikantens instruktioner om drift, skötsel, byte av stenull, samt slamtömning ska åtföljas.

3.2. Olägenhet för människors hälsa och miljön får inte uppkomma

Anläggningen måste löpande drivas och kontrolleras så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer.

Mer information om avlopp

För mer information om avlopp går det bra att ringa till miljökontoret eller läsa på www.avloppsguiden.se.

Samråd med sakägare

Berörda sakägare och intressenter, som exempelvis grannar, har tagit del av beslutsunderlaget i detta ärende. Inga synpunkter eller bedömningar har kommit miljökontoret tillhanda