



## Kontaktuppgifter

Beställare:

**Pontus Svensson**

Lärkvägen 21

0704474653

pontus@geminivvs.se

Entreprenör:

**Oment AB**

Auktorisationsnr: 5154

Kontaktperson:

**Tobias Östlund**

0766535424

tobias@oment.se

## Projektuppgifter från våtrumsanmälan

Projekt:

**Lärkvägen 21**

Södertälje

Skapad datum:

2022-08-19

Typ av projekt:

**Renovering**

Våtrumsanmälans ID:

248462

Anmälan avser antal våtrum:

1

Preliminärt startdatum:

2018-11-12

## Kontroll

Kontrolldatum:

2022-08-19

Förkontroll finns:

**Finns**

VVS-arbeten utförda av Säker  
Vattenauktoriserat VVS-företag :

**Ja**

Kontrollen avser rum:

**Badrum**

Kontroll utförd av:

**Tobias Östlund**

Golvyta m2 (valfri):

**5.9**

Kontrollens ID:

30/31564

Kontrollen avser:

**Golv och vägg**

Takhöjd m (valfri):

**2.4**

Dokument skickat till:

tobias@oment.se

pontus@geminivvs.se

**Installationen har inga avvikelser enligt GVK:s branschregler**



## Golv

Utförande: Tätskiktsfolie med keramiska plattor som ytskikt

Fabrikat: LIP Sverige

Konstruktion/produkt: LIP Folesystem 27

Underlag: Träbjälklag

### Kontrollpunkter

---

Fall mot golvbrunn i plats för bad eller dusch inom tolerans (7 – 20 mm/m)

OK  Avvikelse

---

Fall mot golvbrunn på yta mellan golvbrunn och intilliggande vägg inom tolerans (max 40 mm/m)\*

OK  Avvikelse

---

Fall mot golvbrunn på övriga golvyta inom tolerans (2 – 10 mm/m)

OK  Avvikelse

---

Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn

OK  Avvikelse

---

Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett-, avloppsrör och/eller genomföringshylsa

OK  Avvikelse

---

Tätskikt ansluter vattentätt mot tröskel (om tröskel finns)

OK  Avvikelse



## Vägg

Våtzon 1

Utförande: Tätskiktsfolie med keramiska plattor som ytskikt

Fabrikat: LIP Sverige

Konstruktion/produkt: LIP Foliesystem 27

Underlag: Skivor

Våtzon 2

Ingår ej

### Kontrollpunkter

---

Tätskikt ansluter vattentätt mot fönsterkarm (våtzon 1)

OK  Avvikelse

---

Tätskikt ansluter vattentätt mot rör genomföring för duschblandare

OK  Avvikelse

---

Tätskikt ansluter vattentätt mot rör genomföring utanför duschplats eller motsvarande

OK  Avvikelse

---

Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett och/eller avloppsrör

OK  Avvikelse

---

Tätskikt ansluter vattentätt mot genomföring för el

OK  Avvikelse

## Tätskikt

---

Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning

OK  Avvikelse